



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура Белгородской области  
**ПРОКУРАТУРА  
НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, 32 а, г. Новый Оскол, 309640

27.05.2021 № 2-1-21

Директору МБУ ДО  
«Станция юных натуралистов  
Новооскольского района  
Белгородской области»

Ганагину В.Ф.

ул. Славы д. 32 г. Новый Оскол

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений законодательства  
об образовании, о безопасности и санитарно-  
эпидемиологического законодательства

Прокуратурой Новооскольского района проведена проверка исполнения законодательства о праве детей на получение дополнительного образования в государственных учреждениях, об организации их досуга во внеурочной деятельности, в ходе которой были выявлены нарушения норм законодательства о безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Согласно п.15 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Требованиями ст.11 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ от 30.03.1999 г установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии с ч.1 ст.28 указанного Закона в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В ходе проверки учреждения, МБУ ДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» расположенного по адресу г. Новый Оскол, ул. Славы д.32 установлено, что в нарушение требований п.3.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи», не представлен график ежедневной дезинфекции помещений туалета, а также скамеек, поручней, выключателей и дверных ручек.

В соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

В нарушение указанных требований в месте приготовления дезинфицирующих растворов инструкции отсутствует.

Кроме того, в ходе проверки были установлены нарушения норм пожарной безопасности.

Согласно ст.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии со ст.37 Федерального закона №69-ФЗ, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

Пунктом 2 раздела 1 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, предусмотрено, что в отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.

В ходе проверки установлено, что огнетушители № 2, 3 учреждения расположены на полу, без обязательной фиксации от падения, что является нарушением ст. 4,6 ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года и п.4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» от 25.03.2009 года;

Инструкция по пожарной безопасности учреждения разработана на основе устаревших Правил и нормативных правовых актов по пожарной

безопасности, что является нарушением п. 392 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее №1479);

В учреждении отсутствуют программы противопожарного инструктажа, что является нарушением раздел I п. 3 Постановление Правительства РФ N1479;

В учреждении отсутствуют записи о проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности объекта защиты, что является нарушением раздела II п. 10 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

Крововые покрытия расположенные на путях эвакуации объекта защиты не закреплены к полу, что является нарушением раздела I п. 31 Правил.

В нарушение раздела I, п. 56 Правил не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» - противодействие терроризму в Российской Федерации основывается, в том числе на принципах: обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, приоритета мер предупреждения терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

В нарушение требований п. 24 в учреждении, которое относится к 4 категории, не надлежащим образом обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим и осуществление контроля за их функционированием.

В ходе проверки не представлены акты о проведении с работниками учреждения практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, акты о проведении учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), что является нарушением п.п. «е» и «з» п.24 указанных Требований.

Действия администрации образовательного учреждения не отвечают требованиям государственной политики в сфере образования и нарушают конституционное право обучающихся на гарантированное безопасное получение дополнительного образование, являются недопустимыми,

поскольку создают угрозу защищенности жизненно важным интересам несовершеннолетних и работников учреждения, препятствует своевременному противодействию возможным преступным посягательствам со стороны посторонних лиц на безопасность детей и коллектива учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры, направленные на устранения выявленных нарушений.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора Новооскольского района.

3. По результатам рассмотрения представления решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления в письменной форме сообщить в прокуратуру Новооскольского района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора  
Новооскольского района  
советник юстиции



В.В. Шапошников